

**PŘÍLOHA II: NORMOVÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU  
TEPLA  $U_{N,20}$  JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ DLE  
ČSN 73 0540-2:2007**

Typ konstrukce	Normové hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{N,20}$ [Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> ]			
	Požadované	Požadované pro ND	Požadované pro PD	Doporučené pro PD
		Doporučené	Doporučené pro ND	
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně, Strop nad venkovním prostorem, s podlahou	0,24	0,16	0,11	0,07
Vnější stěna těžká, strop pod nevytápěnou půdou	0,38	0,25	0,17	0,11
Podlaha a stěna k zemině	0,45	0,30	0,20	0,13
Stěna z nevytápěného k vytápěnému prostoru	0,60	0,40	0,27	0,18
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 5°, včetně	2,20	1,50	1,00	0,65
Okno, dveře aj. výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše do ext.	1,70	1,20	0,75	0,50