Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je technická správa.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov. Ďalej je povinný rešpektovať ustanovenia STN 730421 o príslušných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií proti projektovanému stavu.
Každú odchýlku od projektu je potrebné prerokovať s GP.
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa !!!
Dodávateľská dokumentácia musí byť odsúhlasená GP a projektantom realizačného projektu !!!
Dodávateľ stavby musí preštudovať celú projektovú dokumentáciu. V prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté, súvisiace časti projektovej dokumentácie.

Súbehy slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov:

Pri nevyhnutnom súbehu slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov musia byť obidva rozvody v zmysle STN 33 2000-5-52 od seba vzdialené aspoň 3 cm pri súbehu do 5 m, aspoň 10 cm pri súbehu nad 5 m a aspoň 1 cm pri ich vzájomnom križovaní.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 1+N+PE AC, 50Hz, 230V/TN-S

MENOVITÉ NAPÄTIE NAPÁJACIE IT-DAT/TEL ZARIADENÍ:

Un - AC 230V/50Hz

MENOVITÉ PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE DAT/TEL ZARIADENÍ:

AKTÍVNE PRVKY: Ue - ELV Malé napätie
PASÍVNE PRVKY: Ue - ELV Malé napätie

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
STN 33 2000-4-41, 2007, kap. 414, STN IEC 61140

412. Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana STN 33 2000-4-41:2000
412.1 Ochrana izolovaním živých častí
412.2 Ochrana zábranami,alebo krytmi
412.5 Ochrana doplnková prúdovými chráničmi
413. Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche STN 33 2000-4-41:2000
413.1 Ochrana samočinným odpojením napájania
413.2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II.

PROSTREDIE:

V súlade s STN EN 60721-3-4:1999, STN 33 2000-1:2009-04, STN 33 2000-5-51:2010-05, viď. protokol o určení vonkajších vplyvov časť Silnoprúd

LEGENDA EZS:

EZS	Ústredňa systému EZS
	Ovládacie zariadenie systému EZS č - čítačka kariet kl+č - klávesnica s čítačkou kariet
	Tlačidlo núdzového otvorenia dverí
	Detektor pohybu
	Detektor rozbitia skla
	Opticko akustické signalizačné zariadenie
	Elektromagnetický zámok
°C	Snímač teploty
	Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Cat5E
	Vertikálna stúpačka
	Káblová trasa vo výkope

Spracovateľ: Concieved by:	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zodp. projektant/Checked by:	R.Gajdošík
Vypracoval/Elaborated by:	L.Hyža

ELIMER
INTELIGENTNÉ ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE

PARÉ Č.

±0,000= 133,65 m n.m. Výškový systém Bpv

Gener. dodávateľ: Main contractor:	Systémový integrátor Adresa PSČ, Mesto	Generálny projektant: Main designeer:	
Project manažér/Project manager:	XXX	H.I.P./: XXX	
Zodp. projektant/Checked by:		Vypracoval/Elaborated by:	
Miesto stavby: Site address:	XXX XXX		
Názov stavby: Project name:	LOGISTICKÉ CENTRUM		
Časť PD: Part:	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV		
Profesia: Profesion:	SO 102 – EZS / SO 102 – I&HAS		
PS, SO: OO, BU:	SO102 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA		
Obsah výkresu: Drawing title:	PÔDORYS 1.NP / GROUND FLOOR		

Dátum: Date:	08/2013
STUPEŇ PROJEKTU: PHASE:	PSV
MIERKA: SCALE:	1:100
POČET A4: FORMAT:	8xA4
ZÁKAZKA: ORDER:	8252-1000-51
VÝKRES Č.: NUMBER:	4150 101

dwg