

PŘÍLOHA P I: STAVEBNÍ FYZIKA

Tepelná ztráta suterénu a přízemí.

Podlaží	Označení místnosti	Typ	Celková tepelná ztráta prostupem tepla [W]
Suterén	-1.1	Šatny	8755,00
Přízemí	0.5	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.6	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.7	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.8	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.9	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.10	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.35	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.36	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.45/2	Kanceláře/Kabinety	161,40
Přízemí	0.53	Učebna	720,60
Přízemí	0.54	Učebna	720,60
Přízemí	0.55	Učebna	720,60
Přízemí	0.56	Učebna	720,60
Přízemí	0.33/0.34	Sborovna	1207,70
Přízemí	0.31	Ředitelna	763,63
Přízemí	0.30	Sekretariát	237,40
Přízemí	0.29	Kuchyňka	237,40
Přízemí	0.28	Studovna	237,40
Přízemí	0.45	Rohová učebna JV	736,80
Přízemí	0.50	Rohová učebna JZ	736,80
Přízemí	0.51	Učebna	1120,67
Přízemí	Toalety	WC	238,42
Přízemí	Toalety	WC	238,42
Přízemí	Toalety	WC	238,42
Přízemí	Toalety	WC	238,42
Přízemí	Toalety	WC	238,42
Přízemí	Toalety	WC	238,42
Přízemí	Chodba/Hala	Chodba/Hala	238,42
Σ			11281,74

Ostatní přílohy P I, jsou dostupné pouze v elektronické verzi.