

Typ místnosti	Usek	P[W]	m[kg/s]	V[m ³ /s]	d[m]	DN d[m]	w [m/s]	w r[m/s]	l [m]	Re	λ	ΔPλ	ξ	Δh	P _{stat}	ΔPξ	ΔPC
Učebna 1.36, 1.39, 1.02, 1.19	0"-1"	763	0,0183	0,0000183717	0,0062	0,012	0,6	0,1624	0,55	4641	0,0383	23,0404	17,75	0	0	232,7706	255,8110
	1"-2"	558	0,0134	0,0000134357	0,0053	0,012	0,6	0,1188	0,65	3394	0,0415	15,7483	24,50	0	0	171,8364	187,5847
	1"-3"	205	0,0049	0,0000049360	0,0032	0,008	0,6	0,0982	6,74	1870	0,0481	194,2550	31,25	0	0	149,7626	344,0177
	Σ	763	0,0183	0,0000183717													Σ
Učebna 1.35, 1.38, 1.01	0"-1"	763	0,0183	0,0000183717	0,0062	0,012	0,6	0,1624	0,55	4641	0,0383	23,0404	17,75	0	0	232,7706	255,8110
	1"-2"	558	0,0134	0,0000134357	0,0053	0,012	0,6	0,1188	0,65	3394	0,0415	15,7483	11,50	0	0	80,6579	96,4062
	1"-3"	205	0,0049	0,0000049360	0,0032	0,008	0,6	0,0982	6,74	1870	0,0481	194,2550	31,25	0	0	149,7626	344,0177
	Σ	763	0,0183	0,0000183717													Σ
Kabinet 1.31	0"-1"	239	0,0057	0,0000057547	0,0035	0,008	0,6	0,1145	0,70	2181	0,0463	26,3899	35,50	0	0	231,2437	257,6336
Kabinet 1.15	0"-1"	546	0,0131	0,0000131467	0,0053	0,012	0,6	0,1162	0,55	3321	0,0417	12,8280	17,75	0	0	119,1967	132,0247
	1"-2"	307	0,0073	0,0000073920	0,0040	0,008	0,6	0,1471	0,75	2801	0,0435	43,8224	24,50	0	0	263,3229	307,1453
	1"-3"	239	0,0057	0,0000057547	0,0035	0,008	0,6	0,1145	5,85	2181	0,0463	220,5063	25,25	0	0	164,4761	384,9825
	Σ	546	0,0131	0,0000131467													Σ
Kabinet 1.14	0"-1"	546	0,0131	0,0000131467	0,0053	0,012	0,6	0,1162	0,70	3321	0,0417	16,3266	35,50	0	0	238,3935	254,7200
Jazyková učebna 1.18	0"-1"	994	0,0238	0,0000239338	0,0071	0,012	0,6	0,2116	0,55	6046	0,0359	36,6015	17,75	0	0	395,0498	431,6512
	1"-2"	276	0,0066	0,0000066456	0,0038	0,008	0,6	0,1322	0,75	2518	0,0447	36,3744	24,50	0	0	212,8286	249,2030
	1"-3"	718	0,0172	0,0000172882	0,0061	0,012	0,6	0,1529	4,92	4367	0,0389	185,3073	31,25	0	0	362,8938	548,2012
	Σ	994	0,0238	0,0000239338													Σ
Jazyková učebna 1.30/1.32	0"-1"	966	0,0231	0,0000232596	0,0070	0,012	0,6	0,2057	0,55	5876	0,0361	34,8163	17,75	0	0	373,1069	407,9232
	1"-2"	483	0,0116	0,0000116298	0,0050	0,012	0,6	0,1028	0,75	2938	0,0430	14,1149	24,50	0	0	128,7482	142,8631
	1"-3"	483	0,0116	0,0000116298	0,0050	0,012	0,6	0,1028	3,65	2938	0,0430	68,6926	23,25	0	0	122,1794	190,8720
	Σ	966	0,0231	0,0000232596													Σ
Chodba/hala SZ	0"-1"	1510	0,0361	0,0000363582	0,0088	0,016	0,6	0,1808	0,55	6889	0,0347	19,4010	17,75	0	0	288,4550	307,8559
	1"-2"	828	0,0198	0,0000199368	0,0065	0,012	0,6	0,1763	0,65	5037	0,0376	31,4178	24,50	0	0	378,3619	409,7798
	1"-3"	682	0,0163	0,0000164214	0,0059	0,012	0,6	0,1452	11,10	4148	0,0394	382,0809	23,25	0	0	243,5973	625,6781
	Σ	1510	0,0361	0,0000363582													Σ
Chodba/hala JZ	0"-1"	1132	0,0271	0,0000272566	0,0076	0,016	0,6	0,1356	0,55	5164	0,0373	11,7178	17,75	0	0	162,1127	173,8304
	1"-2"	828	0,0198	0,0000199368	0,0065	0,012	0,6	0,1763	0,65	5037	0,0376	31,4178	24,50	0	0	378,3619	409,7798
	1"-3"	304	0,0073	0,0000073198	0,0039	0,008	0,6	0,1456	8,05	2774	0,0436	462,3467	23,25	0	0	245,0281	707,3748
	Σ	1132	0,0271	0,0000272566													Σ
WC	0"-1"	250	0,0060	0,0000060196	0,0036	0,008	0,6	0,1198	0,70	2281	0,0458	28,5520	35,50	0	0	253,0196	281,5715

Schodiště	0"-1"	1024	0,0245	0,0000246562	0,0072	0,016	0,6	0,1226	0,70	4672	0,0383	12,5134	35,50	0	0	265,3102	277,8236
-----------	-------	------	--------	--------------	--------	-------	-----	--------	------	------	--------	---------	-------	---	---	----------	----------