

TESTALARM Praha s. r. o.

zkušebna EZS

Božanovská 2098

Horní Počernice

193 00 Praha 9



Č.j.: TAP-01/2011

# OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ  
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU  
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

|  |   |
|--|---|
| Držitel:<br><b>VARIANT plus, spol. s r.o.</b><br>U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ |   |
| Číslo:<br>IČ   | 46967198                                    |
| Název zařízení:<br>Detektor rozbití skla (akustický, BUS/RELÉ)             |   |
| Typové označení:<br><b>DG457 GLASSTREK</b>                                 | výrobce:<br><b>PARADOX SECURITY SYSTEMS</b> |
| Čís. protokolu:<br>2275 6930      Kód: 312                                 | ze dne:<br>29.3.2011                        |

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

## ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.)

ČSN CLC/TS 50131-2-2,  
ČSN EN 50131-1/Z1

## vyhovuje

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Stupeň:<br><b>2</b>  | Riziko:<br><b>Nízké až střední</b> |
| Podmínky používání:<br><br>Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí II dle ČSN EN 50131-1 čl. 7.2. |                                    |
| Platnost osvědčení:<br><br>od 29.3.2011      do 28.3.2014  |                                    |

Osvědčení je vystaveno pro potřeby NBÚ k vystavení certifikátu dle §46 Zákona č. 412/05 Sb. a certifikačního orgánu CO TT.

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 29.3.2011

Podpis a razítko:

