



Legenda použitých symbolů:

- Řídicí ústředna EPS - Apollo F1
- Automatický teplotní hlásič 55°C - Apollo XP 95
- Automatický optický hlásič - Apollo XP 95
- Automatický multisenzorový hlásič - Apollo Discovery
- Manuální tlačítkový hlásič - Apollo XP 95
- Linková opticko - akustická signalizace
- Kabel kruhového vedení linky - Eurofire 180S
- Elektrický rozvaděč 230V - zásuvkové obvody

Poznámka:

Manuální spouštěcí a blokační tlačítko umístit do výšky 1200 - 1500mm nad podlahu a opatřit průhlednými kryty proti nechtěné aktivaci.

Kabeláž linky musí být vedena ohniodolnou trasou. Tato trasa bude zbudována pomocí ohniodolných příchyttek typu PP (rozteč max. 300mm), nebo systémem nosných lišt systému KOPOS 5820/21. Kabelové nosné systémy musí být kotveny pomocí nehořlavých šroubů a hmoždinek.

Je přípustné aby kabeláž byla vedena ve zdi, a to jak v chrániče, tak přímo pod omítkou. Pokud je tomu tak, jako ohniodolnost trasy je uvažována odolnost stavebního celku jehož je kabeláž součástí.

Kabely označené * / ** je možné nahradit jiným typem kabelu, počet vodičů však musí být stejný nebo vyšší.

Tabulka označení zón

Zóna číslo:	Umístění:	Poznámka
01	Sál	Automatický bodový hlásič
02	Podium	Automatický bodový hlásič
03	Skład za podiem	Automatický bodový hlásič
04	Kuchyně za podiem	Automatický bodový hlásič
05	Sklady u podia	Automatický bodový hlásič
06	Chodba u WC	Automatický bodový hlásič
07	Šatna (ohlašovna požáru)	Automatický bodový hlásič
08	Zádveří	Automatický bodový hlásič
09	Kuchyně u hlavního vstupu	Automatický bodový hlásič
20	Sál	Manuální tlačítkový hlásič
21	Podium	Manuální tlačítkový hlásič
22	Zádveří	Manuální tlačítkový hlásič
30	Sirenová zóna (opticko-akustická signalizace)	Opticko-akustická signalizace
40	IO-3 - vypínání EE - podium	Vstupně - výstupní jednotka

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum:	Formát:	Zakázkové číslo	Archivační číslo
5/2013	4 x A4	PD_XX_1_11	B-eps/1/13
Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Navrhoval	Vypracoval
Bc. Josef Pončík	Bc. Josef Pončík	Bc. Josef Pončík	Bc. Josef Pončík

Investor	Obec OBEC, Ulice 123, Město
Adresa stavby	Ulice 123, Město

Název projektu:

Rekonstrukce KD Janová

Stavební objekt / provozní soubor

SO 01

Název výkresu:	Číslo výkresu / pořadové číslo:
Schéma rozmístění prvků systému EPS	1.201

Název profese:	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	Výtisk číslo:
Měřítko	Stupeň revize	Číslo / datum revize
1:100	Objednatel	R3 / 20.05.2013